



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



Δήμος Ελευσίνας,
Α.Π. : οικ 11988

Διεύθυνση Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
 Τ.Κ 19200
 Πληροφορίες Σ. Γιάννου
 Τηλέφωνο 210 5537322
 E-mail texniki@elefsina.gr

ΑΜ: 103/2020
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 111.644,64 €
 ΚΑΕ υπό αναμόρφωση 30.7122.8019

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19»

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ελευσίνας έχει ανάγκη να εξασφαλίσει την προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για το κτίριο του Δημαρχείου Ελευσίνας με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του COVID-19, διότι σύμφωνα με:

Α. το Ν.4682/2020, άρθρο 10, παρ. 3α «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Β. το Ν.4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2γ «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

[.....] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη»

Γ. Τις διατάξεις του β' άρθρου, παρ. 8 της αριθ. 64/14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 » αναφέρεται στο ως άνω άρθρο, ότι «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας , και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε

αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων»

Δ. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3α της αριθ. 55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» αναφέρεται στο ως άνω άρθρο ότι «κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ.1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

υπάρχει επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης σε ανάδοχο (αναδόχους) των ανωτέρω με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:

Περιγραφή Αντικειμένου

1. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας κλιματιστικής μονάδας, για την κάλυψη των αναγκών στα γραφεία ισογείου και 1ου ορόφου, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά.
2. Μετατροπή των κάτωθι κλιματιστικών μονάδων με σκοπό τη σωστή λειτουργία για την πρόληψη επέκτασης του **COVID-19**.

α) Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου μετατροπή της μονάδας κλιματισμού από μονάδα με μερική εισαγωγή νωπού (φρέσκου αέρα) σε μονάδα με 100% είσοδο νωπού (φρέσκου) αέρα.

β) Για τον ενιαίο χώρο του ισογείου μετατροπή της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (Κ.Κ.Μ.) από μονάδα μερικής εισαγωγής νωπού (φρέσκου) αέρα σε 100% (φρέσκου) αέρα.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Α. περιγραφή των υλικών – ενδεικτικός προϋπολογισμός:

A/A	Περιγραφή Αγαθού/ών	CPV	Ποσότητα Κατ' αποκοπή	Ενδεικτική Τιμή μονάδος	Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ	Φ.Π.Α. 24%	Συνολικό Ενδεικτικό Κόστος
1.	Προμήθεια και τοποθέτηση νέας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στην οροφή του Δημαρχείου Ελευσίνας	42512000-8	1	69.036,00€	69.036,00€	16.568,64€	85.604,64€
2.	Προμήθεια υλικών για τη μετατροπή της κλιματιστικής μονάδας της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου σε μονάδα με 100% νωπό (φρέσκο) αέρα	42512500-3	1	12.000,00€	12.000,00€	2.880,00€	14.880,00€
3.	Προμήθεια υλικών για τη μετατροπή της κλιματιστικής μονάδας για τον ενιαίο χώρο στο ισόγειο του Δημαρχείου σε μονάδα με 100% νωπό (φρέσκο) αέρα	42512500-3	1	9.000,00€	9.000,00€	2.160,00€	11.160,00€
				<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>	90.036,00€	21.608,64€	111.644,64€

Β. Μέγιστη επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υπηρεσιών:

4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών:

Το Δημαρχείο Δήμου Ελευσίνας

Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

20REQ007090082 2020-07-27

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

☒

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

☐

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε.

α/α

ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ Γ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με την παρούσα έκθεση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια η οποία θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση ΚΑΕ 30.7122.8019 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19»

Η παρούσα δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

Α. το Ν.4682/2020, άρθρο 10, παρ. 3α' «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Β. το Ν. 4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2γ «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

[.....] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη»

Γ. Το β' άρθρο, παρ. 8 της αριθ. 64/14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αναφέρεται στο ως άνω άρθρο, ότι «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων»

Δ. Το άρθρο 10 παρ.3α της αριθ. 55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» αναφέρεται στο ως άνω άρθρο ότι «κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ.1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όπως αναφέρθηκε στα παραπάνω, αντικείμενο του παρόντος αιτήματος είναι η προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή των κλιματιστικών μονάδων στο Δημαρχείο Ελευσίνας με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του COVID-19 και συγκεκριμένα:

A. Προμήθεια και αντικατάσταση της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για την κάλυψη των αναγκών στα γραφεία ισογείου και 1^{ου} ορόφου.

Πρόκειται για συγκρότημα ψυχρού και ζεστού νερού, πλήρως συγκροτημένο (τύπου package) από άποψη συνδεσμολογίας σωληνώσεων ψυκτικού μέσου, ψυχρού νερού, νερού συμπύκνωσης και ηλεκτρικής τάσεως, ώστε να μην απαιτείται για να τεθεί σε λειτουργία παρά μόνο η κατάλληλη στήριξη και η σύνδεση του με τα δίκτυα ψυχρού-ζεστού νερού, αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εδράζεται σε βάση κατασκευασμένη από βαμμένο έλασμα γαλβανισμένου χάλυβα (RAL9005) η οποία θα φέρει αντιδονητικά στηρίγματα από ειδικό ελαστικό ή ελατήρια για την παραλαβή των δονήσεων, την μείωση των ταλαντώσεων και του θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Τα όρια λειτουργίας και οι αποδόσεις της μονάδας να είναι τα κάτωθι:

- Θερμική ισχύς: 290 kW (κατά Eurovent)
- C.O.P. > 2,70 - σύμφωνα με EN 14511
- S.C.O.P. > 3,00 - σύμφωνα με EN 14511
- Ψυκτική ισχύς: 253 kW (κατά Eurovent)
- Πεδίο λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας από -10oC έως 48oC
- EER > 2,50 - σύμφωνα με EN 14511
- ESEER > 3,70 - σύμφωνα με EN 14511
- SEER > 3,30 - σύμφωνα με EN 14511
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος (sound power level) < 90 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης (sound pressure level) < 64 dB(A) σε απόσταση 10m, με συντελεστή κατεύθυνσης 2
- Συμπιεστές τύπου scroll ερμητικού τύπου, τεμάχια : 4
- Ψυκτικά κυκλώματα, τεμάχια : 2

B. Μετατροπή της κλιματιστικής (ROOF TOP) αέρος – αέρος της αίθουσας του Δημοτικού συμβουλίου σε μονάδα με είσοδο 100% φρέσκου (νωπού) αέρος.

Η υπάρχουσα ROOF TOP μονάδα η οποία λειτουργεί και με ανακυκλοφορία του αέρα της αίθουσας θα μετατραπεί σε μονάδα η οποία θα δέχεται (100% φρέσκο) νωπό αέρα.

Συγκεκριμένα:

Θα εγκατασταθεί πρόσθετο τμήμα αεραγωγού λήψης φρέσκου αέρος στην αναρρόφηση της υπάρχουσας μονάδας, η οποία θα γίνεται μέσω φίλτρου πλενόμενου τύπου και μεταλλικού προστατευτικού πλέγματος.

Ο αεραγωγός λήψης φρέσκου αέρα θα τοποθετηθεί σε στόμιο της μονάδας, το οποίο θα ενισχυθεί κατάλληλα και η σύνδεση της μονάδας με τον αεραγωγό θα είναι ελαστική.

Υλικό κατασκευής αεραγωγού: γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm.

Ο υπάρχων αεραγωγός προσαγωγής θα μονωθεί κατάλληλα ώστε να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον με στόχο την αύξηση της απόδοσης του συστήματος.

Στον αεραγωγό εξόδου αέρος από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου θα απομονωθεί το bypass ανακυκλοφορίας αέρα εσωτερικά της μονάδας και ο ανεμιστήρας αναρρόφησης αέρος θα οδηγεί τον αναρροφώμενο αέρα κατ' ευθείαν στο περιβάλλον.

Γ. Μετατροπή της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (KKM) σε μονάδα εισαγωγής 100% φρέσκου (νωπού) αέρα

Η υπάρχουσα μονάδα, η οποία λειτουργεί ανακυκλοφορώντας μέρος του αέρα του χώρου, θα μετατραπεί σε μονάδα εισόδου φρέσκου αέρα κατά 100%, καταργώντας το εσωτερικό bypass στην KKM το οποίο επιτρέπει την ανακυκλοφορία του εσωτερικού αέρα του χώρου.

Ο αεραγωγός εξόδου του αέρα από την KKM θα επεκταθεί και θα οδηγηθεί σε θέση κατάλληλη ώστε να μην γίνεται ανάμειξη με τον εισερχόμενο αέρα. Ο αεραγωγός εισόδου φρέσκου θα επεκταθεί και θα απέχει η έξοδος του από την έξοδο του αεραγωγού εξόδου ώστε να μην αναρροφά ποσότητες του εξερχόμενου αέρα.

Παρατήρηση:

Οι μετατροπές δεν αφορούν παρεμβάσεις στο ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και υδραυλικό σύστημα των μονάδων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δαπάνη περιγράφεται ως προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για το κτίριο του Δημαρχείου Ελευσίνας με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του COVID-19 και ανέρχεται σε εκατό έντεκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα ΕΥΡΩ και εξήντα τέσσερα λεπτά (111.644,64€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

<u>Είδος</u>	<u>Κόστος</u>
Προμήθεια και τοποθέτηση νέας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στην οροφή του Δημαρχείου Ελευσίνας	85.604,64
Προμήθεια υλικών για τη μετατροπή της κλιματιστικής μονάδας της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου σε μονάδα με 100% νωπό (φρέσκο) αέρα	14.880,00
Προμήθεια υλικών για τη μετατροπή της κλιματιστικής μονάδας για τον ενιαίο χώρο στο ισόγειο του Δημαρχείου σε μονάδα με 100% νωπό αέρα	11.160,00
Σύνολο:	111.644,64€

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και είναι τελικές τιμές τιμολόγησης (περιλαμβάνουν τυχόν φόρους και λοιπές χρεώσεις).

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα έργα.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΑΡΘΡΟ 1° Αντικείμενο**

Η παρούσα αφορά την προμήθεια νέας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για τους χώρους γραφείων του ισογείου και του 1^{ου} ορόφου και μετατροπές στις δυο μονάδες κλιματισμού του δημοτικού συμβουλίου και του ισογείου χώρου, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο δημοτικό κτίριο του Δήμου Ελευσίνας, προκειμένου να εναρμονιστούν με την κείμενη νομοθεσία και να εκδοθούν πιστοποιητικά καλής λειτουργίας με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του COVID-19. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε εργασίες απαιτηθούν για την μετατροπή οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος.

Η πίστωση θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση ΚΑΕ 30.7122.8019 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020.

ΑΡΘΡΟ 2° Ισχύουσες διατάξεις

Η ανωτέρω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 10 παρ. 3α.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 32 παρ. 2γ.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 55/11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και συγκεκριμένα την παρ. 3α του άρθρου 10 όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 64/14-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3° Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- α) Τεχνική έκθεση- Μελέτη.
- β) Ο προϋπολογισμός της μελέτης.
- γ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4° Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε **111.644,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2γ «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

[.....] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη»

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (παρ.2, άρθρο 86 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 5° Σύμβαση

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 6° Τροποποίηση Σύμβασης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο η' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 9εδ. α' του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α'/31.08.2019) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7° Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν, παρέδωσε τις υπηρεσίες του μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Άρθρο 8° Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 9° Ποιότητα – εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για χρονικό διάστημα 24 μηνών να παρέχει υποστήριξη συντήρησης οφειλόμενη σε κακή ποιότητα της γραμμής ή αστοχία εξοπλισμού η οποία θα πρέπει να διορθώνεται άμεσα από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Η δέσμευση αυτή θα κατατεθεί στην υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο.

Σε περίπτωση που δεν διορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.

Άρθρο 10° Χρόνος παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν άμεσος. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καθορίσουν τον ακριβή χρόνο στις προσφορές τους.

Άρθρο 11° Παραλαβή προμήθειας

Εάν κατά την συμβατική περίοδο διαπιστωθεί απόκλιση από τις περιγραφόμενες υπηρεσίες, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή υπηρεσιών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο.

Άρθρο 12° Πλημμελής εκτέλεση

Εφ' όσον οι παρούσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη ή βελτίωση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 13° Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100% των τμηματικά προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο της παράδοσης της προμήθειας, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.

Η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κ.λπ.) σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5, «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε.

α/α

ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ Γ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.