

P-H.P.-01
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

4X(J1V-R 1x150mm²) (RST+Neutral
+J1V-R 1x70mm² PE

H.Π-KΛΙΜ. New

J1VW-R 5x25mm²

New MCCB 250/250A


Η.Π.-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΥΠΟΓΕΙΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

P-AHU-01
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΚΜ.01














11VV-R 5x10mm²

New MCB 100/35A

Η.Π.-ΜΗΧ.01-ΥΦ. - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ



Η.Π-ΚΛΙΜ. New
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΜΙΚΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ
	ΜΙΚΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ
	ΜΙΚΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ 1-0-ΑΥΤΟ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΚΡΑΥΤΟΜΑΤΟ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (ΡΕΛΕ) ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (ΡΕΛΕ) ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ
	ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
T1+T2 	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ T1+T2
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ MODBUS/RTU

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ		
ΕΡΓΟ :	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ		
ΘΕΣΗ:	ΟΔΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΗΛ-06
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ		
ΚΑΙΜΑΚΑ :	1:50		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021		

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:		
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	-	-
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	-	-
ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	Μηχανολόγος Μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:		

<p>Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ</p> <p>ΣΦΡΑΓΙΔΑ</p> <p>ΥΠΟΓΡΑΦΗ</p>	<p>ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</p>
<p>ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΠΗΛΙΑΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠ. 105356 ΕΡΜΟΥ 3 - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ 157 01, Τ.Θ.: 210 8032543 Α.Φ.Μ. 139201187 - Ν.Α.Υ. - ΚΑΡΤΑΤΕΥΣΗ</p>	