

ΤΥΠΟΣ FCU	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΔΙΕΥΘΙΝΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΛΑΜΒΑΝΟΝ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ- ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΥΠΟΣ 1	3.70 kW	2.60 kW	1.10 kW	2.80 kW	530 m³/h	0 Pa	0.65 m³/h	CLINT FWW / VP 54
ΤΥΠΟΣ 2	4.65 kW	3.60 kW	1.05 kW	3.80 kW	730 m³/h	0 Pa	0.80 m³/h	CLINT FWW / VP 64
ΤΥΠΟΣ 3	5.70 kW (max 130)	4.30 kW (max 130)	1.40 kW (max 130)	4.50 kW (max 130)	910 m³/h (max 130)	0 Pa	1.0 m³/h	CLINT FWW / VP 64
ΤΥΠΟΣ 4	5.10 kW	3.85 kW	1.25 kW	4.05 kW	810 m³/h	0 Pa	0.90 m³/h	CLINT FWW / VP 74
ΤΥΠΟΣ 5	6.80 kW (max 140)	5.10 kW (max 140)	1.80 kW (max 140)	5.60 kW (max 140)	1.180 m³/h (max 140)	0 Pa	1.20 m³/h	CLINT FWW / VP 74
ΤΥΠΟΣ 6	8.10 kW (max 150)	6.10 kW (max 150)	2.10 kW (max 150)	6.30 kW (max 150)	1.350 m³/h (max 150)	50 Pa	1.0 m³/h	CLINT FWW / VP 64
ΤΥΠΟΣ 7	2.0 kW	1.65 kW	0.35 kW	1.80 kW	340 m³/h	0 Pa	0.35 m³/h	CLINT FWW / VP 34

- ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ FCU, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
- Η ΕΠΙΔΟΧΗ ΤΩΝ FCU ΧΟΡΕΙ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΚΙΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 45dB
- ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ FCU ΕΙΝΑΙ 27°CDB.
- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΡΟΥ: ΘΕΡΜΟ 9°C/13°C & ΨΕΦΩΝΙΑΣ 45°C/40°C

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΥΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΑ
0,35m³/h	DN15, PN25, Kv=0,82m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
0,65m³/h	DN15, PN25, Kv=1,33m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
0,80m³/h	DN20, PN25, Kv=1,72m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
0,90m³/h	DN20, PN25, Kv=1,86m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
1,0m³/h	DN20, PN25, Kv=2,04m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
1,20m³/h	DN20, PN25, Kv=2,38m³/h – MODULATING 230V/3 pos.
30,0m³/h	DN80, PN25, Kv=54m³/h – MODULATING 24V AC/0-10V.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: FRESE OPTIMA COMPACT H' SIEMENS PICV

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΥΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Δ/Α	ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
AF-01,02&03	DN20, PN25, Kv=2,5m³/h ΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1,0m³/h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΟΙ ΒΑΝΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΚΡΟΕΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (P/T PLUS)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: FRESE SIGMA

ΣΥΜΒΟΛΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΧΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΛΑΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ
	ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΜΑΤΕΜΟΥ, ΚΑΝΑΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.
	ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΜΑΤΕΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.
	ΕΠΙΧΩΣΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ FCU, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ BMS.
	ΔΩΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ - Ρ.Ι.Β.Σ.Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
	ΒΑΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ - Ρ.Ι.Β.Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΝΑ (ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ)
	ΒΑΝΑ ΙΣΟΑΡΙΚΗ (BALL VALVE)
	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΕΤΙΚΟ
	ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΞΑΕΡΕΤΙΚΟ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ ΚΑΜΑΤΕΜΟΥ

